

大澤工業(株)製エレベーターの建築確認取得状況及び強度検証の調査結果について

国土交通省からの要請に基づき、大澤工業(株)（富山市婦中町）が製造販売したエレベーターの建築確認の取得状況の調査及びエレベーター強度の検証作業を進めていましたが、このたび、該当エレベーターが設置されている富山市及び高岡市から、建築確認を受けていなかったものが1台（高岡市）あるが、このエレベーターを含む全てのエレベーターについて強度等に問題がなかった旨報告がありました。

1 調査の結果

(1) エレベーターの建築確認の取得状況の調査

① 調査方法

- ・ 建築確認の状況の調査を実施し、建築確認を受けていない場合は建築基準法の規定に適合するかを検証した。

② 調査対象エレベーターと調査結果 (台)

	調査対象	左のうち、建築確認を受けていなかったもの	左のうち、基準法に適合しないもの
富山市	3	0	0
高岡市	1	1	0
計	4	1	0

(2) エレベーターの強度検証の調査

① 調査方法

- ・ 強度の低い鋼材が使用されたエレベーターについて、大澤工業(株)に再計算書等の提出を求めて強度の検証を実施した。

② 調査対象エレベーターと調査結果 (台)

	調査対象	強度不足がなかったもの	強度不足があったもの
富山市	1	1	0
高岡市	1	1	0
計	2	2	0

2 国土交通省への報告

昨日（1月30日）夜、国土交通省へ報告した。

3 経緯

大澤工業(株)が建築確認を受けずにエレベーターを設置しているとの匿名のメールに関する調査の過程で、同社からエレベーターの部材の一部に本来使用を予定していた鋼材よりも強度が低い鋼材が使用されていた旨報告があり、国土交通省に報告したところ、国土交通省は、該当エレベーターが設置されている都道府県に対し、建築確認の取得状況の調査及びエレベーター強度の検証を行い報告するよう要請していたもの。

事務担当	建築住宅課審査係
	TEL：076-444-3963
	4224（内線）